

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЧС13.В.00744

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0017740

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ» (ООО «РОКВУЛ»)  
Адрес: 143985, Россия, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а,  
ОГРН: 1165053057311, тел.: +7 495 777 7979, факс: +7 495 777 7970

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ-СЕВЕР» (ООО «РОКВУЛ-СЕВЕР»)  
Адрес: 188800, Россия, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, улица Промышленная, дом 3, корп. 5,  
ОГРН: 1034700889520, тел.: +7 812 449 82 49, факс: +7 812 431 99 44

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России  
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,  
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.  
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты теплоизоляционные из каменной ваты  
ТУ 5762-036-45757203-13 с изм. 1,2:  
SeaRox FB 6020 (плотность 40 кг/м<sup>3</sup>±10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 1,3%),  
SeaRox FB 6040 (плотность 60 кг/м<sup>3</sup>±10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 1,3%),  
SeaRox FB 6050 (плотность 70 кг/м<sup>3</sup>±10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 1,3%)  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)  
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: НГ (негорючие материалы)  
ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод I)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 13663 от 07.02.2017  
ИЛНИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИИ02.  
Акт о результатах анализа состояния производства № 13892/ 14054 от 14.07.2016  
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.  
Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5762-036-45757203-13 с изм. 1,2 «Изделия теплоизоляционные из каменной ваты SeaRox»



СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.02.2017 по 13.02.2022

Г.И. Агапова (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

А.Н. Стрекалёв  
инициалы, фамилия

ПОДПИСЬ

З.И. Агапова  
инициалы, фамилия